

別表

ブロック塀等の点検表

点検項目		点検内容		点検結果	
		コンクリートブロック塀	組積造等の場合(鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む)	適合	不適合
1	高さ	2. 2 m以下	1. 2 m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	1 0 c m以上である(塀の高さが2 m超2. 2 m以下の場合は1 5 c m以上)	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1 / 1 0 以上ある	はい	いいえ
3	鉄筋	壁内に直径9 m m以上の鉄筋が、縦横とも8 0 c m間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている		はい	いいえ
4	控え壁	(塀の高さが1. 2 m超の場合のみ) 塀の長さ3. 4 m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1 / 5 以上突出している	塀の長さが4 m以下ごとに、塀の厚さの1. 5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1. 5 倍以上ある	はい	いいえ
5	基礎	(塀の高さが1. 2 m超の場合のみ) 丈が3 5 c m以上で根入れ深さが3 0 c m以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	根入れ深さが2 0 c m以上ある	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 m m以上のひび割れがない	全体的に傾いていない、1 m m以上のひび割れがない	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
8	その他	塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にな	塀が土留め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にな	はい	いいえ

※適合するかどうか判断できない場合は「いいえ」を選択